

IM Maggia Engineering SA Via Stefano Franscini 5 Casella postale 46 CH-6601 Locarno 1 Tel. +41 91 756 68 11 info@im-maggia.ch www.im-maggia.ch

Diga di Zervreila (GR): KWZ Riabilitazione delle strutture ausiliarie

Bauherr

Kraftwerke Zervreila AG, Rothenbrunnen / Svizzera

Projektierung

IM Maggia Engineering SA

7eitraum

Periodo di trattamento: 2015–2019 Costruzione / realizzazione: 2017-2019

Baukosten

CHF 4.8 milioni

Leistungen

- Studio di varianti
- Progetto definitivo e di pubblicazione
- Progetto d'appalto
- Progetto esecutivo

Beschreibung

La centrale di Zervreila è in funzione dal 1958. Un'ispezione di diverse strutture ausiliarie della diga di Zervreila ha rivelato che tutti gli elementi di chiusura dovevano essere revisionati, la protezione contro la corrosione sulle armature idriche doveva essere rinnovata e che le parti strutturali sul lato del serbatoio avevano bisogno di riparazioni locali. In uno studio di varianti, sono state esaminate soluzioni per il drenaggio e la gestione dei sedimenti in modo da poter riabilitare le prese e le strutture di chiusura corrispondenti. Inoltre, sono state esaminate soluzioni per evitare che i sedimenti nel serbatoio salgano ulteriormente o, nel migliore dei casi, per ridurli. Le varianti sono state valutate secondo criteri tecnici, economici ed ecologici. Oltre alla fattibilità tecnica e alla minimizzazione delle perdite di produzione, si è prestata particolare attenzione ad evitare danni ambientali attraverso la mobilitazione di

nel bacino a livelli inferiori della diga e allo scarico di sedimenti nel basso corso (Reno di Valser) durante le operazioni di lavaggio. Il committente ha optato per una soluzione in cui i sommozzatori, da un ponteggio galleggiante, hanno chiuso ad una profondità di circa 20 m, con una copertura, lo scarico di fondo, proteggendo così i lavori di risanamento. I lavori di sigillatura sono stati eseguiti nella primavera del 2018 quando il livello del lago era sceso e l'afflusso era basso. Da un lato, questo ha minimizzato le perdite di produzione e ha limitato la mobilitazione dei sedimenti alla base della diga verso lo scarico di fondo e la parete della diga. Un tubo di scarico dei sedimenti è stato posato attraverso la diga per rimuovere i sedimenti.



Vista lato acqua della diga Zervreila Sufers



Perforazione attraverso la diga per installare un tubo di scarico dei sedimenti d = 400 mm, L= 28 m



Lavori di demolizione alla presa d'acqua-nell'area di accumulo